



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

InstallQ procescertificaat

uitgereikt aan

Huisman Etech Groep B.V.

Koningstraat 101, 6651 KK Druten, Nederland

KvK: 30237809

Dit procescertificaat is op basis van BRL 6000-AB dd 22-11-2024 en [BRL 6000-01, BRL 6000-02, BRL 6000-03] dd 22-11-2024 afgegeven door Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Huisman Etech Groep B.V. verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd
- met inachtneming van het bovenstaande, het eindresultaat van het proces in zijn toepassing(en) voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring

Dit procescertificaat is een erkende kwaliteitsverklaring als bedoeld in artikel 2.15 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het certificaat is opgenomen in het Register kwaliteitsverklaringen op de website van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB): www.tlokb.nl.

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van InstallQ.

Verdere toelichting met betrekking tot de scope van dit certificaat en de toepasbaarheid van de managementsysteem eisen, kan worden verkregen door contact op te nemen met de gecertificeerde organisatie.

Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen naar: +31 (0) 88 450 5500.

Initiële goedkeuringsdatum:

11 februari 2011

Vervaldatum vorige cyclus:

11 februari 2026

Certificatie/Hercertificatie audit datum:

09 januari 2026

Certificatie/Hercertificatie start datum:

28 april 2026

Behoudens een voortdurende effectieve werking van het managementsysteem van de genoemde organisatie, vervalt dit certificaat op:

11 februari 2029

Certificaatnummer: NL029807

Versie: 1

Revisiedatum: 28 april 2026

i/o

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Bbl INGANG

BRL 6000-01

Bbl ingang elektrotechnische installaties van individuele woningen

Tabel Bestaande bouw

Afd Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art 3.100 lid 1 en Art 3.100 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, respons tijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 3.101 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art 3.102	
3.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 3.106	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor electriciteit	-	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

Tabel Nieuwbouw

Afd	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
4.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art 4.194 lid 1 en Art 4.194 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, respons tijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 4.195 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art 4.196	
4.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 4.199	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor electriciteit	--	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

1/0

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort



PRODUCTEN
RvA C 165



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

BRL 6000-02

Bbl ingang elektrotechnische installaties van bouwwerken, anders dan de individuele woningen

Tabel Bestaande bouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art. 3.100 lid 1 en Art. 3.100 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responsstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 3.101 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art. 3.102	
3.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 3.106	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	-	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

Tabel Nieuwbouw

Afd. Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
4.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art. 4.194 lid 1 en Art. 4.194 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responsstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 4.195 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art. 4.196	
4.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 4.199	
		oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	Art. 4.199 lid 2	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	--	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

1/0

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

BRL 6000-03

Bbl ingang elektrotechnische installaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Tabel Bestaande bouw

Afd Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art 3.100 lid 1 en Art 3.100 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 3.101 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art 3.102	
6.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 3.106	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	--	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

Tabel Nieuwbouw

Afd Bbl	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
4.7.1	Verlichting	Verlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux	Art 4.194 lid 1 en Art 4.194 lid 4	
		Noodverlichting: verlichtingssterkte ≥ 1 lux, responstijd ≤ 15 s, werkingsduur ≥ 60 minuten	Art. 4.195 lid 5	
		Verlichting en noodverlichting zijn aangesloten op de elektrische installatie	Art 4.196	
4.7.2	Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	Elektrische installatie voldoet aan NEN 1010	Art. 4.199	
		oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	Art. 4.199 lid 2	
		Elektrische installatie is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit	--	Wordt opgenomen in de bruidsschat omgevingsplan

		Warm tapwatervoorziening voldoet aan NEN 1006	Voldoet aan artikel 4.202	
		Drinkwatervoorziening is aangesloten op het distributienet voor drinkwater		Wordt opgenomen in bruidsschat omgevingsplan
4.7.7	Bestrijden van brand	Aansturingsartikel	Voldoet aan artikel 4.219	
		Brandslang met lengte ≥ 30 m en statische druk ≥ 100 kPa en capaciteit $\geq 1,3$ m ³ /h	Voldoet aan artikel 4.220	
		Aanwezigheid droge blusleiding	Voldoet aan artikel 4.221 lid 1 t/m 3	
		Droge blusleiding voldoet aan NEN 1594	Voldoet aan artikel 4.221 lid 4	

1/0

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

SPECIFICATIE 2)

Algemene beschrijving van de werkzaamheden

De gecertificeerde werkzaamheden betreffen het ontwerpen en installeren van:

- elektrotechnische installaties van individuele woningen (BRL 6000-01)
- middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-02)
- grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-03)

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Huisman Etech Groep B.V.

en zo nodig met:

- Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.

1/0

Anton Kerbusch – Director Certification Benelux

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort

